



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramanian 2, RT. 47, No. 12, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.

HP.081 15535511, Email : pkm-segiri@samarindakota.go.id

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Nomor : 440/SPO-014/100.02.014/I/2023

Status Dokumen : <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi : 00
Mulai Berlaku : 02 Januari 2023
Jumlah Halaman : 4

Dibuat Oleh :	
Nama	Syachruni
Jabatan	Tenaga Sanitasi Lingkungan

Diperiksa Oleh		Disahkan Oleh	
Nama	Suwarno	Nama	Ira Kusuma Rachmawati
Jabatan	Wakil Manajemen	Jabatan	Kepala Puskesmas





STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)


PENANGGULANGAN KEBAKARAN Nomor : 440/SPO-014/100.02.014/I/2023

**PUSKESMAS
SEGIRI
KOTA
SAMARINDA**

No. Revisi :
00

Mulai Berlaku :
02 Januari
2023

Halaman :
4


IRA PUSPA
RACHMAWATI

1. Pengertian	Penanggulangan Kebakaran adalah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan Organisasi Tanggap untuk memberantas bencana kebakaran.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelaksanaan kegiatan Penanggulan Kebakaran
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No: 188.4/103/100.02.014/I/2023 Tentang penetapan program Pelayanan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK).
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Kepmenaker No Kep 186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan di Tempat Kerja2. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang puskesmas3. Permenkes No 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
5. Alat dan Bahan	Terdapat Tim Tanggap Bancana Kebakaran dan alat proteksi kebakaran

<p>6. Prosedur/ Langkah- langkah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi risiko terjadinya kebakaran 2. Melakukan Inspeksi Sistem dan ketersediaan sarana proteksi kebakaran 3. Melakukan pengujian pemeliharaan sistem proteksi secara periodic 4. Meningkatkan SDM melalui edukasi dan simulasi 5. Membuat kebijakan larangan merokok 6. Memantau kepatuhan kebijakan larangan merokok
<p>7. Diagram Alir</p>	<pre> graph TD A([Identifikasi risiko terjadinya kebakaran]) --> B[Melakukan inspeksi sistem dan ketersediaan sarana proteksi kebakaran] B --> C[Pengujian pemeliharaan sistem proteksi secara periodik] C --> D[Meningkatkan SDM melalui edukasi dan simulasi] D --> E[Membuat kebijakan larangan merokok] E --> F([Memantau kepatuhan kebijakan larangan merokok]) </pre>
<p>8. Hal-hal yang harus diperhatikan</p>	
<p>9. Unit Terkait</p>	<p>Unit UKM, Unit UKP, Admin, TIM MFK</p>
<p>10. Dokumen Terkait</p>	<p>Lembar pemantauan bencana kebakaran</p>

Rekaman Historis Perubahan

No.	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan